



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36»

346530, г. Шахты ул. Парижской Коммуны 8-я Тел: 22-10-51



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Общие сведения об объекте

1.1 Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36»

1.2 Адрес объекта, на котором предоставляются услуги:

346530, Ростовская область г. Шахты ул. Парижской Коммуны, 8-а Тел: 22-10-51

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее основное здание 2 этажа, 1116,2 кв. м.
- здание модуля 1 этаж, 625,23 кв. м

- наличие земельного участка объекта (да, нет); 8286 кв. м

Проектная мощность: 247 человек

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

2.1. Сфера деятельности: Дошкольное образование детей

2.2. Наименование предоставляемых услуг (услуги):

- Реализация основной образовательной программы
- Психолого-педагогическое сопровождение всех участников воспитательно - образовательного процесса, направленное на психолого- педагогическую поддержку в развитии личности ребенка.

2.2. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **Очная**

2.3. Категории пользователей услуг: физические лица в возрасте до 8 лет, физические лица Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха); **без обслуживания ОВЗ**

2.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

2.5. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

2.6. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

2.7. Наименование и адрес вышестоящей организации:

Учредитель- муниципальное образование г.Шахты, объект находится в ведении Департамента образования.

III. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов объекта	Отсутствуют
2	Сменные кресла-коляски	Отсутствуют
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют
4	Поручни	Поручни прямоугольного сечения от 0,02-0,05мм.Присутствуют
5	Пандусы	У здания модуля присутствуют
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7	Раздвижные двери	Отсутствуют
8	Доступные входные группы	Входная площадка не выделена контрастным цветом, отсутствуют предупреждающие тактильные указатели Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям Лестницы при выходе на прилегающую территорию не имеют контрастно окрашенных краевых ступеней. Отсутствуют предупредительные тактильные полосы шириной 0,3 - 0,5 м перед открытой лестницей за 0,8 - 0,9 м. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные тона
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Не доступны для лиц, пользующихся инвалидными колясками
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	На пути движения пороги, препятствие для движения лицам с ослабленным зрением Ширина дверных проходов не всегда соответствует нормативным требованиям
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Отсутствует травмобезопасное покрытие на полу спортивного зала Установленный спортивный комплекс не имеет контрастной окраски, имеет травмоопасную текстуру и не оснащен матами безопасности На игровых и спортивной площадках отсутствует специальное

		травмобезопасное покрытие. Части ограждений являются опасными для людей с нарушением зрения Дорожки к игровым площадкам имеют множество дефектов и не могут быть использованы для передвижения по ним детей с нарушением зрения.
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нумерация шкафов в раздевальных не выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
	Наличие разноуровневых поручней с обеих сторон лестницы, поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м на высоте 0,9 и 0,5 м.	Установлены
14	Кромки ступеней или поручни лестниц должны быть окрашены контрастной краской, а на путях эвакуации светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	Кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены контрастной краской, а на путях эвакуации светящейся в темноте, или на них не наклеены световые ленты.
14	Иные условия	

IV. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности

№	Основные показатели доступности для инвалидов	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (Фактическое состояние)
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да

4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Нет
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Не представляется
6	Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным ООП.	Педагог-психолог
7	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не предоставляется
8	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предоставляются
9	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не предоставляются
1 0	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
1 1	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	Да
1 2	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
1 3	Иные- укажите!	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
--	-------

1	Заменить дорожки на путях движения по прилегающей территории объекта к игровым и спортивным площадкам. Дорожки должны быть контрастного цвета, нескользкие и шириной 1,5 м. Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности для инвалидов	Согласно законодательству, по мере поступления субсидий: 2017-2020г
2	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017-2020г
3	Размещение надлежащим образом оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2018-2020г.
4	Дублирование необходимой для инвалидов по звуковой информации, зрительной информации	2017-20120г
5	Спортивную площадку обнести ограждением и уложить покрытием из резиновой крошки	По мере поступления субсидий 2017-2020г.
6	Перед лестницей на прилегающую территорию на расстоянии 0,8 м установить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность.	По мере поступления субсидий: 2020
7	Дверные наличники или края дверных полотен окрасить в отличные от дверных полотен контрастные цвета	2018-2019г.г.
8	Выделить контрастным цветом входную площадку, установить предупреждающие тактильные указатели.	2018-2020г
9	Установить рельефные таблички на шкафчики в раздевалках	2017-2020г.г.
10	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты.	2017-2020г.
11	Провести ремонт лестниц с нанесением противоскользящего покрытия и противоскользящей клейкой ленты контрастного цвета	2020
12	Нанесение контрастной маркировки для слабовидящих, размещение системы средств информации(визуальной,звуковой,тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»	2017-2020г
13	Установить рельефные пиктограммы возле входов в группы на стене со стороны дверной ручки, на высоте 1,35 м по нижнему краю пиктограммы, размер пиктограммы 100*100мм	2017-2020г.